

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2013
EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO**

A PREFEITA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO-RS, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação Pregão Presencial nº 009/2013, Processo Licitatório nº 024/2013, o item '5' e o item '11' do anexo I, passam a conter a seguinte redação:

Item “5” (Reator Vapor de Sódio 400W – **EXTERNO**.)

Item “11” (LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA, corpo, aro e alojamento em alumínio fundidos, lente de vidro plano temperado, refletor em alumínio multifacetado anodizado, encaixe para tubo até 60,3mm, soquete de porcelana E-40, acabamento epóxi na cor cinza, grau de proteção IP-65, dimensões: **800x370x200mm**, para uso de lâmpada de vapor metálico de 400w)

Item	Qtd.	Und.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	60	Pç.	Arruela Quadrada Lisa ½ x 32.		
2	60	Pç	Luminária pública fechada, corpo de alumínio estampado anodizado, com grade de proteção, soquete de porcelana E-40, encaixe 48,3 mm dimensões 378x300x376 mm, para uso de lâmpada de 400w.		
3	200	m	Fio Sólido 2,5mm (duas cores).		
4	4	RI	Fita Isolante 20 metros.		
5	90	Pç.	Reator Vapor de Sódio 400W externo .		
6	20	Pç.	Reator Vapor Sódio 250W interno.		
7	60	Pç.	Braço p/ instalação de Luminária de iluminação pública com braço de 2500 mm, Diâmetro de 48,3 mm, Parede de 3mm, em aço galvanizado tipo SA 1010/1020, soldados por processo contínuo e uniforme, zincado a fogo, para lâmpada E-40.		
8	30	Pç.	Parafuso Galvanizado ½ X 300.		
9	200	Pç.	Relé fotoelétrico 1000 wats.		
10	1	Pç	Poste telecônico para engatar no solo, com alturas de 12m, em tubos de aço galvanizado tipo SAE 1010/1020, em secções cilíndricas, acabamento zincado a fogo por imersão, atendendo a norma NBR-14744 da ABNT. Fixação por engastamento direto no solo e travamento por compactação.		
11	02	Pç	LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA, corpo, aro e alojamento em alumínio fundidos, lente de vidro plano temperado, refletor em alumínio multifacetado anodizado, encaixe para tubo até 60,3mm, soquete de porcelana E-40, acabamento epóxi na cor cinza, grau de proteção IP-65, dimensões: 800x370x200mm , para uso de lâmpada de vapor metálico de 400w		

Nossa proposta vigorará pelo mínimo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002.

Nos
Prazo de Pagto *termos do*
EDITAL.

			Garantia 12 meses
--	--	--	-------------------

Local Data

Carimbo da Empresa

Assinatura do Responsável

As demais disposições, inclusive a data e horário para recebimento das propostas, permanecem inalteradas, ou seja, às 9:30 horas do dia 27 de junho de 2013, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, na Av. Jorge Muller, 1075, Centro, na Cidade de Santo Antônio do Planalto-RS.

Santo Antônio do Planalto/RS, 24 de junho de 2013.

Cristiane Alberton Franco
Prefeita Municipal

Registre-se e painel no
Painel Municipal